Miljøcenter Vestjylland I/S

DANAK
TEST: Reg. nr. 344

Venø vandværk @ Søren Hindkjær Riisvej 13 7600 Struer	Prøvested: 671-V-02-0006-00 Venø Vandværk

ANALYSERAPPORT **UNDERSØGELSE AF DRIKKEVAND / RÅVAND**

Kopi til:
Struer Kommune/Per Novrup@ ; Embedslægeinstitutionen/Midt@

OPLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K207-03454-2

Tidspunkt for prøvetagning: 03-07-07 Kl. 08:40	Prøvetager: Miljøcenter Vestj(BL)
Analysering påbegyndt: 03-07-07	Udtaget fra: Afgang vandværk
Prøvens art: Organiske mikroforureninger	Årsag: Egenkontrol
Lokalitet nr.: 671-V-02-000600	Anlæg nr.
Prøvetagningsmetode: DS 2250	

UNDERSØGELSER AF PRØVEN	Resultat	Maks.#	Enhed	Afv.	Metode
BTEXN	:				
Benzen	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
Toluen	<0,02		µg/l	10 %	GC/MS
Ethylbenzen	<0,02	1	µg/l	10%	GC/MS
MP-xylen	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
O-xylen	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
Naphthalen	<0,02	2	µg/l	10 %	GC/MS
Chlorerede opløsningsmidler	:				
Trichlormethan	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
Tetrachlormethan	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
1,1,1-trichlorethan	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
Trichlorethylen	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
Tetrachlorethylen	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS
1,2-dichlorethan	<0,02	1	µg/l	10 %	GC/MS

#: Højst tilladelige værdi iflg. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Resultater mærket med * er ikke akkrediterede prøvningsresultater. Afv : Rel. standardafv.

¤: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.m. = ikke målelig. < = mindre end. > = større end. µg = mikrogram.

TS = tørstof. SS = suspenderet stof. VV = vådvægt. u.d. = under detektionsgrænsen,

Ansvarlig for undersøgelsens udførelse Kirsten Skov Christensen,	Dato 10-07-07
Rapportens omfang Side 1 af 1 CERT0014/TB/20040922	

☐ Nupark 51 DK 7500 Holstebro Telf. 96 10 93 00 Fax 97 42 93 04
☐ Ringvej 34 DK 7700 Thisted Telf. 96 10 93 00 Fax 97 92 49 41